

Общество с ограниченной ответственностью

«ЛЕССЕРТИКА»

ОС ЛП ООО «ЛЕССЕРТИКА», № RA.RU.11ДМ31

249000, город Балабаново, Калужской области, пл. 50 лет Октября, д.1, офис 36А

Тел. (48438) 2-15-36 Факс (48438) 2-15-36

E-mail lessert@balabanovo.ru Сайт lessert.balabanovo.ru

Расчетный счет 4070281092230160172 в Отделении № 8608 Сбербанка России г. Калуга к/с 30101810100000000612

ОГРН 1074025003161 ИНН 4003026533 КПП 400301001 БИК 042908612

Исх. № 3733

от 20.09.2023 г.

ООО «Май Степ»

105120, г. Москва, ул. Нижняя

Сыромятническая, д. 10, стр. 3, офис 84.2/2

Заключение эксперта

1. Цель экспертизы: Соответствие требованиям ГОСТ 32304-2013 п.6.4 табл.4

2. Продукция: Ламинат торговой марки MY STEP тип MS3612, код ОКПД2 16.21.14.000

3. Изготовитель: JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD

4.НД на продукцию: Контракт №1 от 17.06.2021г.

5. Рассмотренные материалы: Протокол испытаний №3733 от 15.09.2023г.

№	Наименование испытания	Норма по ГОСТ 32304-2013 (класс эмиссии E1)	Фактический результат	Соответствие / Несоответствие
1	Выделение формальдегида камерным методом по ГОСТ 30255	Не более 0,124мг/м3	0,007мг/м3	Соответствие

6. Заключение:

Подтверждено соответствие классу эмиссии формальдегида E1 в части ГОСТ 32304-2013 п.6.4 табл.4.

Эксперт ОС ЛП «ЛЕССЕРТИКА»



В.В. Алферов